

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
«Соловушка»
(МБДОУ ДС «Соловушка»)

346554, Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н,
ст. Нижнекундрюченская, ул. Парковая, 2а
тел./факс (863 51) 9-31-21
E-mail: ds_solov@mail.ru

24.04.2015 № 32
на _____ от _____

Государственному инспектору Усть-
Донецкого и Константиновского районов по
пожарному надзору старшему лейтенанту
внутренней службы Марченко Н.В.

Информация

о принятых мерах, направленных на устранение выявленных нарушений
требований пожарной безопасности.

В целях устранения выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, согласно предписания № 40/1/1 отделения надзорной
деятельности по Усть-Донецкому и Константиновскому районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ростовской области, администрацией МБДОУ
ДС «Соловушка» были приняты следующие меры:

1. Подвальное помещение очищено от старой деревянной мебели.
2. Очищены проезды к зданию детского сада от игрового оборудования, со
стороны ул. Парковой вырублен кустарник.
3. Запланированы денежные средства на приобретение колпаков для
светильников подвального помещения
4. Для обеспечения в электрощитах и электрошкафах, установленных в
здании детского сада автономных установок пожаротушения для защиты
электротехнического оборудования написано письмо на имя заведующего
отделом образования о выделении средств.
В настоящее время изыскиваются средства на установку необходимого
оборудования.
5. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания будет
проведена в срок т.к. деньги на этот вид работы заложены и будут выделены
согласно плана финансирования в летние месяцы.

Заведующий МБДОУ ДС «Соловушка»



Н.А.Зубкова