



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ

ул. Ленина, 20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_rnd@mail.ru
ул. Комарова, 65, г. Константиновск, Ростовская область, 347250 тел. 8-(86393) 2-18-81, E-mail: 59gpn_rnd@mail.ru
«Единый телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 40/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад «Соловушка»**

Руководителю МБДОУ детский сад «Соловушка»

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Пономарева А.В. от 24 февраля 2015 года №40, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 минут 02 марта 2015 года по 15 часов 00 минут 30 марта 2015 года проведена проверка инспектором отделения надзорной деятельности по Усть-Донецкому и Константиновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Марченко Н.В. в отношении территории, здания и помещений, используемых (эксплуатируемых) МБДОУ детский сад «Соловушка», расположенных по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Нижнекундрюченская, ул. Парковая, 2а, совместно с заведующим МБДОУ детский сад «Соловушка» Зубковой Н.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты допускается хранение в помещениях подвала пожароопасных материалов (элементов деревянной мебели). Не допускать на объекте защиты в помещениях подвала пожароопасных материалов (элементов деревянной мебели).	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.23	03.08.2015г.	

2.	Не обеспечено исправное содержание проездов и подъездов к зданию образовательного учреждения (не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию образовательного учреждения со всех сторон). Обеспечить исправное содержание проездов и подъездов к зданию образовательного учреждения (обеспечить подъезд пожарных автомобилей к зданию образовательного учреждения со всех сторон).	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.75; №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 151, п.1 ч.1 ст. 90; СП 4.13130.2013 п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9.	03.08.2015г.	
3.	На объекте защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещении подвала. Оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников в помещении подвала на объекте защиты.	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.42	03.08.2015г.	
4.	Не обеспечено наличие в электрощитах и электрошкафах, установленных в здании образовательного учреждения, автономных установок пожаротушения для защиты электротехнического оборудования. Обеспечить наличие в электрощитах и электрошкафах, установленных в здании образовательного учреждения, автономных установок пожаротушения для защиты электротехнического оборудования.	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 4, ст.151, ст. 61; СП 5.13130.2009 п.11.2, табл. А4 п.8	03.08.2015г.	
5.	Обеспечить проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания образовательного учреждения.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.21; 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151; СНиП 21-01-97* п.7.1, 7.12	03.08.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения надзорной деятельности
по Усть-Донецкому и Константиновскому районам
управления надзорной деятельности и
профилактической работы

Главного управления МЧС России
по Ростовской области

(государственный инспектор

Усть-Донецкого и Константиновской районов по
пожарному надзору)

старший лейтенант внутренней службы

Марченко Н.В.

«30» марта 2015г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«30» марта 2015г.


(подпись)

Заведующий
МБДОУ детский сад «Соловушка»
Зубкова Н.А.